

直流き電回路用故障選択装置  
(ユニットタイプ)  
[MEFTA-U2-1]

取扱説明書

津田電気計器株式会社

DI-849B

2025. 4



## はじめに

### ■ 安全に正しくお使いいただくために

本書には津田電気計器(株)製の直流き電回路用故障選択装置を正しくお使いいただくための安全表示を記述しております。本書を必ず保管し、必要に応じて参照してください。

### ■ 注意表示について

本書では直流き電回路用故障選択装置を安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示で表します。

ここで示している注意事項は、安全に関する内容を記載していますので必ず守ってください。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 安全上の注意

直流き電回路用故障選択装置の構成部品である、故障選択装置（FS）、電源部（PWB）、故障検出用変成器（FD）の取扱いは、安全のため下記内容を確認してから作業に取りかかってください。



### 警告

### 安全に関する使用上の注意

1. 故障検出用変成器の取付は一次導体に接近して行うため、一次側が活線状態では感電の恐れがあり非常に危険です。取付時には停電を確認し、作業を行ってください。
2. 故障検出用変成器の取付金具は接地側となるため、一次導体など高圧側との離隔を考慮した設計となっています。取付金具と一次導体との離隔が確保できなくなると、地絡事故につながる恐れがあります。取付金具は装置本体から取り外さないでください。取付金具の交換が必要になった場合は、必ず弊社へご相談ください。
3. 配線作業を通電状態で行うと感電の恐れがあります。  
配線作業は必ず電源が供給されていないことを確認してから行ってください。



### 注意

### 安全に関する使用上の注意

1. 誤配線は機器や設備の故障、焼損、火災等の原因になります。  
接続図等を十分に確認し、誤配線のないよう注意して配線を行ってください。
2. ネジの緩みは発熱、焼損、断線や機器の脱落の原因になります。
3. 絶縁抵抗測定および耐電圧試験を行う場合は本取扱説明書の記載内容に基づいて実施してください。
4. 等価試験を行う場合は本取扱説明書の記載内容に基づいて実施してください。

## 目 次

| 目次項目 |                 | 頁   | 取扱説明書の主な活用対象 |        |    |
|------|-----------------|-----|--------------|--------|----|
|      |                 |     | 運用           | メンテナンス | 工事 |
| 1.   | 製品の概要           | 1   | ○            |        |    |
| 2.   | 製品の特長           | 3   | ○            |        |    |
| 3.   | 各部の名称および付属品、予備品 | 4   | ○            | ○      | ○  |
| 4.   | 据え付け            | 15  | ○            | ○      | ○  |
| 5.   | 操作方法            | 18  | ○            | ○      | ○  |
| 6.   | 機能説明            | 28  | ○            |        |    |
| 7.   | 保守・点検           | 35  | ○            | ○      |    |
| 8.   | 製品仕様            | 49  | ○            |        |    |
| 9.   | 接続図・ブロック図・寸法図   | 53  | ○            | ○      | ○  |
|      | お問合せ先           | 裏表紙 | ○            | ○      | ○  |

## 1. 製品の概要

### 1-1. 概要

本装置は直流き電回路に短絡故障が発生した場合の電流増加分で動作し、高速度遮断器と連動して回路を保護する装置です。

### 1-2. 構成

本装置の構成例（1～5 回線）を表 1 に示します。

表 1. 装置の構成

|     | 品名                     | 符号  | 型式                                  | 台数                      | 機能                                                             |
|-----|------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (1) | 故障選択装置<br>(1 回線～5 回線用) | FS  | MEFTA-U2-1 型                        | 1 台                     | 変成器からの入力をもとに、 $\Delta I$ を検出し、整定値以上の $\Delta I$ の場合、トリップ出力します。 |
| (2) | 故障検出用変成器               | FD  | DF-10 型                             | 1 台/1 回線<br>最大 5 台/5 回線 | $\Delta I$ 検出用の変成器です。                                          |
| (3) | 電 源 部                  | PWB | SF-3T2 型<br>SF-3Y2 型<br>SF-32 型[※1] | 1 台                     | FS 及び FD に電源を供給する装置です。                                         |

[※1] : SF-3T2 型、SF-3Y2 型、SF-32 型は形状のみ異なる同機能品です。

故障選択装置のユニットの構成を表 2 に示します。

全てのユニットを実装した場合のユニット部詳細図を図 45 に示します。

表 2. 故障選択装置のユニット構成

|     | ユニット名           | ユニット数                              | 備考                    |
|-----|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | $\Delta I$ ユニット | 2 台/1 回線<br>(1 回線毎に 1 系・2 系 各 1 台) |                       |
| (2) | 制御ユニット          | 1 台                                |                       |
| (3) | TA ユニット         | 2 台 (1 系・2 系 各 1 台)                |                       |
| (4) | プリンタユニット        | 1 台                                | オプションユニット(実装／未実装を選択可) |

### 1-3. $\Delta I$ ユニットの基本動作

図1は本装置のブロック図です。ここで、き電回路の電流が変化すると、その電流に応じた出力が故障検出用変成器（FD）の二次側にコイル出力電圧、ホール出力電圧として誘起されます。

このコイル出力電圧を一次遅れ積分器（IC）で積分すると、き電回路の電流と相似な電圧波形が得られます。ホール出力電圧は電流極性判別と、アナログデジタル（A/D）変換器の不一致検出に使用されています。

このコイル出力電圧、ホール出力電圧をアナログデジタル（A/D）変換器でデジタル化してマイクロプロセッサ（MPU）に0.8ms周期で取り込みます。

MPUではA/Dの出力の不一致検出を行うと共に、 $\Delta I$ の検出およびセクション補償等の演算を行い、 $\Delta I$ 値を算出します。そして、 $\Delta I$ 値と整定値の比較・最大 $\Delta I$ の表示・トリップ用出力の処理を行います。

トリップ用出力は、図1の※印のようにそれぞれの系がAND処理を行い、さらに☆印のように1系と2系でOR処理を行っています。




図1. ブロック図

## 2. 製品の特長

### 2-1. $\Delta I$ 分離機能の採用

従来機では短時間で段階的に発生する  $\Delta I$ （電車のノッチオン時などに発生）を分離することができませんでしたが、本装置では  $\Delta I$  を分離して検出する方法を採用しており、従来機より整定電流値を低く整定することが可能になります（詳細 6-1 節）。また、整定値を低く整定することで、故障検出可能な領域（保護範囲）が拡大し、迅速な故障の検出が可能になります。

### 2-2. 最大 $\Delta I$ 表示機能の搭載

運用中に発生した  $\Delta I$  の最大値を表示する機能を搭載しており、本機能を活用することで、電車運転時の  $\Delta I$  の最大値を計測して、適正な整定値を選定することができます（詳細 5-1-1 項）。

### 2-3. 回生失効時の不要動作防止機能の搭載

回生制動中の電車と回生電力を消費する力行中の電車がそれぞれ別の回線に存在する場合、回生電力消費中の電車がノッチオフなどにより電力消費を中断すると回生失効が発生し、故障選択装置の不要動作が発生することがありますが、本装置ではこれを防止する補償方法を採用しています（詳細 6-2 節）。

### 2-4. 事故電流波形のプリンタ印字機能（オプション）

オプションのプリンタユニットを搭載することで、事故検出時の各き電回線の電流波形を確認することができます。

### 2-5. メンテナンス・オーバーホールが容易なユニットタイプ

き電回線毎にユニット化されているため、故障時の修理やオーバーホールによる交換が容易です。また単線区間のようにき電回線数が少ない変電所では、ユニット数を少なくできますので、コスト低減が計れます。

### 2-6. 装置の完全二重化

本装置は二重系の構成となっているため、片系が故障しても、もう一方の健全な系が正常に動作し、保護機能を維持します。

### 2-7. プログラマブルコントローラ用出力の搭載

保護用のトリップ信号の他にプログラマブルコントローラ用に表示信号を出力します。

### 2-8. $\Delta I$ ユニットによる遮断不能検知機能

直流高速度遮断器が開放状態となってから、回線電流が流れ続けている場合に遮断不能状態と判定し検出します。



### 3. 各部の名称および付属品、予備品

#### 3-1. 故障選択装置 (FS)




図 2. 故障選択装置




図 3. 故障選択装置のユニット構成例（全ユニット実装時）

- ①前面カバー : 前面パネルの保護用カバーです。
- ②取っ手 : 前面カバーを開ける時に使用します。
- ③取付用スタッド : 故障選択装置を設置場所（盤等）に取り付けるためのスタッド（M8 スタッド）です。
- ④G 端子 : 装置の接地用の端子（M4 ネジ）です。
- ⑤D-sub コネクタ : 故障選択装置と電源部を接続するためのコネクタです。
- ⑥端子台 : 各入出力用の端子などの端子台（M3.5 ネジ）です。

(1) 各端子の説明

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1K1, 1L1, 1+1, 1-1, 1K2, 1L2, 1+2, 1-2 | ： スロット①(11H 回線)の入力端子 (FD と接続)       |
| 2K1, 2L1, 2+1, 2-1, 2K2, 2L2, 2+2, 2-2 | ： スロット②(12H 回線)の入力端子 (FD と接続)       |
| 3K1, 3L1, 3+1, 3-1, 3K2, 3L2, 3+2, 3-2 | ： スロット③(13H 回線)の入力端子 (FD と接続)       |
| 4K1, 4L1, 4+1, 4-1, 4K2, 4L2, 4+2, 4-2 | ： スロット④(14H 回線)の入力端子 (FD と接続)       |
| 5K1, 5L1, 5+1, 5-1, 5K2, 5L2, 5+2, 5-2 | ： スロット⑤(ZH 回線)の入力端子 (FD と接続)        |
| 1S, 2S, 3S, 4S, 5S                     | ： 再閉路感度変更信号の入力端子 [DC100V 入力]        |
| 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z                     | ： 共用回線 (予備回線) 切替信号の入力端子 [DC100V 入力] |
| 54F1, 54F2, 54F3, 54F4, 54F5           | ： HSCB (各回線) の遮断信号入力端子              |
| TA                                     | ： 遮断不能検知機能のトリップ出力用入力端子 [DC100V 入力]  |
| DN                                     | ： S, Z, TA 入力の一端子 [DC100V 入力]       |
| 1T1, 1T2                               | ： スロット①(11H 回線)のトリップ用出力端子           |
| 1P1, 1P2                               | ： スロット①(11H 回線)のプログラマブルコントローラ用出力端子  |
| 2T1, 2T2                               | ： スロット②(12H 回線)のトリップ用出力端子           |
| 2P1, 2P2                               | ： スロット②(12H 回線)のプログラマブルコントローラ用出力端子  |
| 3T1, 3T2                               | ： スロット③(13H 回線)のトリップ用出力端子           |
| 3P1, 3P2                               | ： スロット③(13H 回線)のプログラマブルコントローラ用出力端子  |
| 4T1, 4T2                               | ： スロット④(14H 回線)のトリップ用出力端子           |
| 4P1, 4P2                               | ： スロット④(14H 回線)のプログラマブルコントローラ用出力端子  |
| 5T1, 5T2                               | ： スロット⑤ (ZH 回線)のトリップ用出力端子           |
| 5P1, 5P2                               | ： スロット⑤ (ZH 回線)のプログラマブルコントローラ用出力端子  |
| 1F1, 1F2                               | ： スロット①(11H 回線)の遮断不能検知機能 表示用出力端子    |
| 2F1, 2F2                               | ： スロット②(12H 回線)の遮断不能検知機能 表示用出力端子    |
| 3F1, 3F2                               | ： スロット③(13H 回線)の遮断不能検知機能 表示用出力端子    |
| 4F1, 4F2                               | ： スロット④(14H 回線)の遮断不能検知機能 表示用出力端子    |
| 5F1, 5F2                               | ： スロット⑤ (ZH 回線)の遮断不能検知機能 表示用出力端子    |
| TT1, TT2                               | ： トリップ用出力端子 遮断不能検知機能 動作時出力          |
| TA1, TA2                               | ： プログラマブルコントローラ用出力端子 遮断不能検知機能 動作時出力 |
| PA1, PA2                               | ： プログラマブルコントローラ用出力端子 遮断不能検知機能 動作時出力 |
| L1, L2                                 | ： 86C セット用出力端子 遮断不能検知機能 動作時出力       |
| PH, PL, PC                             | ： 警報出力の制御端子 (PWB と接続)               |
| SG, CNT                                | ： 電源部の入切制御端子 (PWB と接続)              |

### 3-1-1. $\Delta I$ ユニット




図 4.  $\Delta I$  ユニット 前面パネル

#### A 最大 $\Delta I$ 表示 LED

過去に発生した  $\Delta I$  の最大値を 10～40（電流変化 1000A～4000A 相当）の数値で表示（赤）。表示は 2（200A 相当）刻み。装置が動作すると、表示（赤）がフリッカします。遮断不能を検出すると、「[ ]」を表示します。

#### B 表示クリアボタン

A の最大  $\Delta I$  表示をクリア（消灯）させるための押ボタンスイッチ

#### C ステータス表示 LED

回線異常・・・ $\Delta I$  ユニット、故障検出用変成器 (FD) に異常が発生したときに点灯（赤）

RUN・・・ $\Delta I$  ユニットが正常に動作しているとき点灯（緑）

点検中・・・ $\Delta I$  ユニットが点検中のとき点灯（緑）

Z使用中・・・共用回線切替信号入力時（Z回線使用中）点灯（緑）

感度変更中・・・再閉路時感度変更信号入力時に点灯（緑）

#### D 整定値表示 LED

現在の  $\Delta I$  整定値を表示（緑）

#### E 整定値変更キー

整定値を変更するためのキーです。このキーを押すごとに整定値が 2（200A）刻みで上下します。

#### F ローレットネジ

上下 2 箇所を緩めて引っ張るとユニットが引き抜けます。

### 3-1-2. 制御ユニット




図 5. 制御ユニット 前面パネル

- ①モード表示 LED : 現在選択中のモードの LED が緑点灯します。
- ②モード選択キー : キーを押すとモードがひとつずつ順番に切り替わります。
- ③整定値表示 LED : 各モードの現在値を表示します。
- ④数値整定キー : 各モードの設定変更時や操作時に使用します。  
各キーが上部の整定値表示 LED と対応しています。
- ⑤変更／決定キー : 各モードの設定変更時や決定操作時に使用します。  
※数値整定キーと変更／決定キーは装置に付属の整定棒で操作して下さい。
- ⑥ステータス表示 LED
  - ユニット異常 . . . 制御ユニット異常時に赤点灯
  - R U N . . . 制御ユニット正常時に緑点灯
  - 点検中 . . . 装置が点検状態の時に緑点灯
  - 電源異常 . . . 電源部の電源回路の異常時に赤点灯
  - 電源 . . . 1 系用電源/2 系用電源/制御用電源のいずれかの電源 ON 時に緑点灯
- ⑦電源スイッチ : 本装置の全ての電源の ON/OFF 操作ができます。  
※電源部の電源スイッチが ON 状態の時のみ有効
- ⑧取っ手 : 制御ユニットを取り外す時に使用します。
- ⑨制御ユニット固定ネジ : ネジを取り外すと、制御ユニットを取り外すことができます。

### 3-1-3. プリントユニット (※プリントユニット実装時のみ適用)




図 6. プリントユニット 前面パネル

- |                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| ①POWER LED (緑)  | : プリントユニットの電源が入ると点灯し、切れると消灯します。<br>(印字操作中以外は消灯しています) |
| ②ERROR LED (赤)  | : エラー時に点灯または点滅します。                                   |
| ③PAPER LED (橙)  | : 記録紙がない場合に点灯します。                                    |
| ④FEED スイッチ      | : メンテナンス用の機能であるため、本装置では使用しません。                       |
| ⑤プリンタ異常 LED (赤) | : プリンタの用紙切れ・プリンタ故障等で印字出来ない時に印字操作後、LED が 5 回赤点滅します。   |

### 3-1-4. TA ユニット（※TA ユニット実装時のみ適用）




図 7. TA ユニット前面パネル

- ①TA 動作表示 LED : 本装置の遮断不能検知機能が動作すると、赤点滅します。一度信号が入力されると、③の表示クリアボタンを押すまで赤点滅が継続します。
- ②表示クリアボタン : ①, ②の動作表示をクリア（消灯）させるための押ボタンスイッチ（※付属の整定棒で操作）
- ③ステータス表示 LED
  - ユニット異常・・・ユニットに異常が発生したときに赤点灯
  - RUN・・・ユニットが正常に動作しているときに緑点灯
  - 点検中・・・ユニットが点検中のときに緑点灯
- ④TA ユニット : ネジを取り外すと、制御ユニットを取り外すことができます。  
固定ネジ（4箇所）
- ⑤取っ手 : TA ユニットを取り外す時に使用します。

### 3-2. 電源部 (PWB)




図 8. 電源部 (SF-3T2 型) の操作面




図 9. 電源部 (SF-3Y2 型/SF-32 型) の操作面



- A** 1系用電源スイッチ  
1系のΔ Iユニットと故障検出用変成器(FD)の電源を入切します。
- B** 2系用電源スイッチ  
2系のΔ Iユニットと故障検出用変成器(FD)の電源を入切します。
- C** 制御用電源スイッチ  
制御ユニットの電源を入切します。
- D** 1系用ヒューズ  
1系電源の1 Aタイムラグヒューズ
- E** 2系用ヒューズ  
2系電源の1 Aタイムラグヒューズ
- F** 制御用ヒューズ  
制御ユニット用の1 Aタイムラグヒューズ
- G** 取付方向表示銘板  
電源部の取付方向を示します。  
矢印の方向を上にして下さい。

(1) 各端子の説明

- P, N : 制御電源入力端子[DC100V 入力]
- AL1, AL2 : 重故障警報出力端子 (詳細は保全マニュアル参照)
- AL3, AL4 : 軽故障警報出力端子 (詳細は保全マニュアル参照)
- PH, PL, PC : 警報出力の制御端子 (FS と接続)
- SG, CNT : 電源部の入切制御端子 (FS と接続)
- ZG : 雷サージ吸収用アース端子
- G : ケースアース端子
- 1A1, 1B1, 1C1, 1A2, 1B2, 1C2 : スロット①(11H 回線)の±15V 電源出力端子(FD と接続)
- 2A1, 2B1, 2C1, 2A2, 2B2, 2C2 : スロット②(12H 回線)の±15V 電源出力端子(FD と接続)
- 3A1, 3B1, 3C1, 3A2, 3B2, 3C2 : スロット③(13H 回線)の±15V 電源出力端子(FD と接続)
- 4A1, 4B1, 4C1, 4A2, 4B2, 4C2 : スロット④(14H 回線)の±15V 電源出力端子(FD と接続)
- 5A1, 5B1, 5C1, 5A2, 5B2, 5C2 : スロット⑤(ZH 回線)の±15V 電源出力端子(FD と接続)

### 3-3. 故障検出用変成器 (FD)




図 10. 故障検出用変成器 (DF-10 型)

- |           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ①分割部      | : 変成器を設置する際、分割することのできる部分です。                                    |
| ②取付金具     | : 変成器を設置場所（盤等）に取り付けるための取付金具です。                                 |
| ③分割部締付ボルト | : 変成器の分割部を固定するための M5 ボルト（十字穴付き六角ボルト）です。分割部の両端に各 2 個、計 4 個あります。 |
| ④電流方向シール  | : 装置の電流正方向を示すシールです。                                            |
| ⑤端子台      | : 電源入力用の端子、各出力用の端子、等価試験用の端子などの端子台（M4 ネジ）です。                    |

#### (1) 各端子の説明

K1, L1, +1, -1, K2, L2, +2, -2 : 出力端子 (FS と接続)

A1, B1, C1, A2, B2, C2 :  $\pm 15V$  電源入力端子 (PWB と接続)

Ts+, Ts- : 試験端子 (等価試験用)

### 3-4. 付属品および予備品

本装置の付属品を表 3 に、予備品を表 4 に示します。

表 3. 付属品一覧

| 付属品    | 対象装置              | 数量      | 備考            |
|--------|-------------------|---------|---------------|
| 整定棒    | 故障選択装置            | 1 本/1 台 | 各ユニットの設定変更で使用 |
| 接続ケーブル | 故障選択装置<br>～電源部間接続 | 1 本/1 組 | 標準ケーブル長 : 2m  |

表 4. 予備品一覧

| 予備品       | 対象装置   | 数量      | 備考                                               |
|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| プリンタ用紙    | 故障選択装置 | 3 巻/1 台 | プリンタユニット(オプション)実装時                               |
| タイムラグヒューズ | 電源部    | 3 本/1 台 | 定格 : 1.0A $\phi$ : 5.2mm   L : 20mm<br>電源部ケースに貼付 |

## 4. 据え付け

### 4-1. 故障検出用変成器 (FD) 取付時の注意事項

- (1) FD は一次導体の直線部分に取り付けて下さい。貫通穴中心を一次導体の中心に合わせて設置して下さい(図 11)。
- (2) 一次導体の正電流方向と装置側面に表示されている「電流方向」矢印を合わせて取り付けして下さい(図 12)。
- (3) FD と周囲の導体は絶縁上十分な離隔をとって設置して下さい。一次導体が故障検出用変成器の貫通穴側面に触れないように設置して下さい。
- (4) 装置の精度を保証するための離隔距離推奨値を図 13 に示します。
  - A) 隣接導体や帰線から装置の貫通穴中心まで 500mm 以上 (側面まで 300mm 以上) 離して設置して下さい。
  - B) 導体が曲がっている位置からは 200mm 以上離して設置して下さい。




図 11. FD の取付




図 12. 隣接導体および帰線との離隔距離推奨値




図 13. 重ね取付の例

- (5) 弊社製の変成器や検出器を重ねて取り付けても影響ありません(図 13)。
- (6) 取付金具は装置本体から取り外さないで下さい。取付金具が接地側に接続された場合、取付方法によっては一次導体と取付金具との離隔がとれなくなり、大事故につながる恐れがあります。特殊な取付方法が必要になった場合や取付方法が工事途中で変更になった場合には、必ず弊社にご連絡下さい。
- (7) FD を分割するには、側面の 4 本の分割部締付ボルトを外し、分割部を取り外して下さい。なお分割部にはコネクタがありますので、取り外しや取付時には電線くずなどの異物が内部に入らない様に注意して下さい(図 14)。
- (8) FD 取付方向はどの方向に取り付けても問題ありませんが、構造は屋内用ですので屋外へは取り付けないでください。
- (9) FD を取り付ける場合は寸法図にて取付穴の個数と位置を確認し、取付穴に M10 ネジ（ボルト、ナット等）を使用して取り付けてください。鉄製の M10 のボルト・ナットを使用する場合は 200kgf・cm のトルクで締め付けてください。




図 14. 分割部締付ボルト

#### 4-2. 故障選択装置・電源部取付時の注意事項

- (1) 電源部は本体に表示されている矢印を上向きにして取り付けて下さい（図 15）。
- (2) 天井壁からは放熱のため 40mm 以上離して取り付けて下さい（図 15）。電源部の周囲に熱がこもることにより、電源部の周囲温度が 40℃を越え期待寿命（20 年以上）が短くなる可能性があります。
- (3) 電源部を矢印方向に重ねて配置しないで下さい。やむをえず重ねて配置する場合は、300mm 以上離して配置して下さい（図 15）。電源部の周囲に熱がこもることにより、電源部の周囲温度が 40℃を越え期待寿命（20 年以上）が短くなる可能性があります。
- (4) 故障選択装置は振動が少なく、操作性の良いところに取り付けて下さい。




図 15. 電源部取付時の注意事項

#### 4-3. 配線時の注意事項

配線は総合接続図の通りに行ってください。

- (1) 故障検出用変成器 (FD) ～故障選択装置 (FS) 間の配線は、0.75～1.25mm<sup>2</sup>の2芯ツイストシールド線を使用して下さい。シールド線はFS側の盤にて1点接地をして下さい。ただし、試験端子用配線 (Ts+, Ts-) および電源用配線 (DC100V/110V) とは分離配線して下さい。
- (2) 故障検出用変成器 (FD) ～電源部 (PWB) 間の配線は、0.75～1.25mm<sup>2</sup>の3芯ツイストシールド線（または2芯ツイストシールド線×2）を使用して下さい。シールド線はFS側の盤にて1点接地をして下さい。ただし、試験端子用配線 (Ts+, Ts-) および電源用配線 (DC100V/110V) とは分離配線して下さい。
- (3) 故障検出用変成器 (FD) の試験端子 (Ts+, Ts-) はパネルまで配線しておくとし験の際に便利です。ただし、試験端子は常時開放しておいて下さい。

#### 4-4. 電源部の耐圧試験時の注意事項

電源部は制御電源回路から侵入する雷サージへの対策を施してあるため、絶縁抵抗測定および耐電圧試験を行う場合は ZG 端子～G 端子間の短絡バーを外し、G 端子のみを接地側として下さい。ZG 端子～G 端子間を短絡した状態で試験を実施した場合、雷サージ対策回路が故障することがあります（内部のサージアブソーバ回路の焼損等）。

#### 4-5. 故障選択装置の耐電圧試験時の注意事項

故障選択装置 MEFTA-U2-1 型の耐電圧試験で AC1500V を超える電圧を印加する際には印加箇所に注意が必要です。

下記枠内の (A) 一括化が必要な端子群[故障検出用変成器と接続される端子] のいずれかと 接地間に AC1500V を超える電圧を印加する場合、(A) の端子は一括化して全ての端子に電圧を印加してください。一部端子と接地間に AC1500V を超える電圧の耐電圧試験を行うと、耐電圧試験時に異音が発生し、漏れ電流が増加することがあります。そのため、端子一括ではなく一部端子と接地間の耐電圧試験を行う場合は AC1500V を超える電圧を印加しないでください。

(A) 一括化が必要な端子群 [故障検出用変成器と接続される端子]

1K1, 2K1, 3K1, 4K1, 5K1, 1K2, 2K2, 3K2, 4K2, 5K2, 1L1, 2L1, 3L1, 4L1, 5L1, 1L2, 2L2, 3L2, 4L2, 5L2 端子  
1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 1+2, 2+2, 3+2, 4+2, 5+2, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 端子

|     | 印加箇所（対接地の耐電圧試験）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | AC1500V を超える電圧印加 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     | 加圧側                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 接地側  |                  |
| 例 1 | 故障検出用変成器と接続される端子 <b>全て</b><br>1K1, 2K1, 3K1, 4K1, 5K1, 1K2, 2K2, 3K2, 4K2, 5K2 端子<br>1L1, 2L1, 3L1, 4L1, 5L1, 1L2, 2L2, 3L2, 4L2, 5L2 端子<br>1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 1+2, 2+2, 3+2, 4+2, 5+2 端子<br>1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 端子                                                                                    | G 端子 | 可                |
| 例 2 | 故障検出用変成器と接続される端子の <b>一部</b><br>1K1, 2K1, 3K1, 1K2, 2K2, 3K2 端子<br>1L1, 2L1, 3L1, 1L2, 2L2, 3L2 端子<br>1+1, 2+1, 3+1, 1+2, 2+2, 3+2 端子<br>1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2 端子                                                                                                                                                                   | G 端子 | 不可               |
| 例 3 | 故障検出用変成器と接続される端子 <b>全て</b><br>1K1, 2K1, 3K1, 4K1, 5K1, 1K2, 2K2, 3K2, 4K2, 5K2 端子<br>1L1, 2L1, 3L1, 4L1, 5L1, 1L2, 2L2, 3L2, 4L2, 5L2 端子<br>1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 1+2, 2+2, 3+2, 4+2, 5+2 端子<br>1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 端子<br>その他の故障選択装置の端子（1T1, 1T2, 1P1, 1P2 等）<br>電源部の端子等（P, N, AL1, AL2, 1A1, 1B1, 1C1 等） | G 端子 | 可                |
| 例 4 | 故障検出用変成器と接続される端子の <b>一部</b><br>1K1, 2K1, 3K1, 1K2, 2K2, 3K2 端子<br>1L1, 2L1, 3L1, 1L2, 2L2, 3L2 端子<br>1+1, 2+1, 3+1, 1+2, 2+2, 3+2 端子<br>1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2 端子<br>その他の故障選択装置の端子（1T1, 1T2, 1P1, 1P2 等）<br>電源部の端子等（P, N, AL1, AL2, 1A1, 1B1, 1C1 等）                                                                                | G 端子 | 不可               |

## 5. 操作方法

### 5-1. $\Delta I$ ユニット




図 16.  $\Delta I$  ユニット 前面パネル

#### 5-1-1. 感度設定

##### (1) 設備を更新した場合

旧装置と同一整定値に整定した状態で一定期間（1 週間以上）使用し、最大  $\Delta I$  表示 LED によって列車運転による最大  $\Delta I$  を計測して下さい。各回線の整定値を計測した最大  $\Delta I$  以上の電流値に整定して下さい。

##### (2) 新規に設置した場合

最大整定値に整定した状態で一定期間（1 週間以上）使用し、最大  $\Delta I$  表示 LED によって列車運転による最大  $\Delta I$  を計測して下さい。各回線の整定値を計測した最大  $\Delta I$  以上の電流値に整定して下さい。

#### 5-1-2. $\Delta I$ 整定値の整定方法

[E] の整定値変更キーの▲を押すと整定値が、2 (200A) 上がります。また、▼を押すと整定値が2 (200A) 下がります。整定値は10 (1000A) から40 (4000A) まで、200A刻みで整定できます。40 (4000A) が表示されている時に▲を押すと表示がー（出力ロック）となり、トリップ用出力がカットされます。


#### 5-1-3. ユニット取り外し方法

[F] のローレットネジ上下2箇所を緩めて引っ張ると、ユニットが引き抜けます。

注意：ユニットを取り外すときは、必ず装置本体の電源を切して下さい。

## 5-2. 制御ユニット

### (1) 記録残データの操作方法



事故電流波形データをプリンタ印字したい場合、図17の操作で、最新1件の波形をプリンタ印字できます。事故電流波形データは一度印字すると、自動的に印字した波形データが削除されます。

本装置は、最大10件の事故電流波形データを記録することができます(11件目の記録時、最も古い波形1件を自動削除)。

過去の波形をプリンタ印字したい場合、図17の操作で“c”を選択し、最新の波形を削除して下さい。最新の波形を削除すると、その次に新しい波形を印字できるようになります。図18から21に事故電流波形データのサンプルを掲載しています。







図17. “記録残データ”の操作方法






図 18. 事故電流波形データ印字例（全体）

事故電流波形データ  
 変電所名: 津田電気計器 (株)  
 発生時刻: 2013年04月22日 15時24分  
 整定値: 回線11H...1000A  
           回線13H...1000A  
 動作回線: 11H      13H  
 最大電流: 2000A    2000A

発生時刻・・・事故の発生時刻を示します。

整定値・・・各回線のΔIユニットの整定値を示します。

動作回線・・・ΔIユニットが動作した回線を示します。

最大電流・・・動作回線の最大電流値を示します(100A以下切り捨て)。

図 19. 事故電流波形データ印字例（タイトル部）




図 20. 事故電流波形アナログデータ

※グラフの縦スケールは-2kA～8kAの範囲を超えると-5kA～20kAに自動的に更新されます。




図 21. 事故電流波形デジタルデータ

※0ms～250.4ms 間の電流データ (100A 以下切り捨て) を 0.8ms 間隔で印字します。

※ΔI が整定値を越えた (CPU が動作を判断した) 箇所を 100ms としています。

## (2) 整定項目の印字

図 22 の操作で本装置の整定状態を印字することができます。  
 整定項目印字では、図 23 の整定項目を印字します。




図 22. “整定項目印字”の操作方法

```

||          : 保護連動装置（き電用）          ||
||          :                               ||
||          :                               ||
||          :                               ||
||          :                               ||
|| 変電所名 : 津田電気計器   （株）           ||
||          :                               ||
||          :                               ||
|| 現時刻   : 2013年04月22日  15時25分        ||
||          :                               ||
||          :                               ||
|| 回線名   : <<F1>>   <<F2>>                 ||
||          : 11H      13H                   ||
||          :                               ||
||          :                               ||
|| 整定値   : 1000A  1000A                   ||
||          :                               ||
||          :                               ||
|| 点検時刻 : 03時00分                       ||
||          :                               ||
||          :                               ||
  
```

現時刻 ……整定項目印字を実行した時刻

回線名 ……1 回線～5 回線で設定した回線名をそれぞれF1～F5 の下に表示。  
 ※上例は 2 回線実装（11H, 13H）の場合です。

整定値 ……1 回線～5 回線で設定した Δ I ユニットの整定値を回線名の下に表示。  
 ※上例は 2 回線実装（11H, 13H）の場合です。

点検時刻……整定された自動点検時刻を表示。

図 23. 整定項目印字結果例

(3) 年 月・日 時・分 点検時分の表示・整定方法

年 月・日 時・分 点検時分の現在値を確認したい場合、図 24 のようにモード選択キーで項目を選択すると、現在値を確認できます。

年月日や時刻がずれている時や点検時分を変更したい場合、設定を変更することができます。図 24 に 年 の整定方法を示します。モードを 月・日 時・分 点検時分に切り替えれば、図 24 と同様の方法で設定を変更することができます。

時・分 点検時分は 24 時間表示です。




図 24. “年”の整定方法

#### (4) 回線名の整定方法

現在の「回線名」の設定を確認したい場合、図 25 のようにモード選択キーで項目を選択すると、現在値を確認できます。回線 No. 1 以外の回線名を確認する場合は、1 桁目（一番左）の数値整定キーを押すと、回線 No. 2 以降の回線名を確認することができます。

※本装置では実装されている ΔI ユニットの左から回線 No. 1、回線 No. 2 と番号を割り振っています。




図 25. “回線名”の表示

現在の回線名の設定を変更したい場合、図 26 の操作で回線名の変更が可能です。

変更したい回線 No. を選択し、変更/決定キーを押すと整定モードに移行しますので、数値整定キーを操作して、回線名を変更して下さい。変更後、変更/決定キーを押して確定して下さい。

制御ユニットでは、整定値表示 LED の変更可能な値が点滅します。




図 26. “回線名”の整定

※回線名として使用できる文字は数字の0～9、アルファベットのA～Z、空白です。図 27 に、0～9、A～Z、空白の整定値表示 LED で表示される記号を示します。整定値表示 LED が点灯していない状態では空白が設定されます。

|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御ユニット<br>整定値表示LEDの表示 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| プリンタ印字<br>される文字       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御ユニット<br>整定値表示LEDの表示 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| プリンタ印字<br>される文字       | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |

|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御ユニット<br>整定値表示LEDの表示 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| プリンタ印字<br>される文字       | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |

|                       |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 制御ユニット<br>整定値表示LEDの表示 |   |   |   |   |   |   |  |
| プリンタ印字<br>される文字       | U | V | W | X | Y | Z |  |

図 27. “回線名”設定値一覧

### 5-3. プリンタユニット（※プリンタユニット実装時のみ適用）

#### (1) プリンタ記録紙の交換方法




図 28. プリンタ記録紙の交換方法

- ① 前面カバーの左右にある凹部に指をかけて矢印の方向に引いて下さい。  
下方向に約 180 度開きます。
- ② 前面カバーを 15 度くらい開けるとカッターユニットが離れ、用紙ホルダーが現れます。
- ③ 用紙の巻き方向を確認して用紙を用紙ホルダーに入れて下さい。
- ④ 用紙先端をケース上面より 5cm ほど出して前面カバーを閉じて下さい。



#### 注意

- 印字中は前面カバーを開けないでください。  
プリンタの LED が全て消灯していることを確認してから作業を行ってください。
- 用紙は必ず指定された用紙を使用してください。  
指定用紙以外を使用すると印字品質、寿命等を保証できない場合があります。
- 用紙は真っすぐに弛みがないようにセットしてください。
- 印字直後はプリンタヘッドが高温になっているため手を触れないように注意してください。
- 前面カバーは両端を押さえ確実に閉じてください。  
片端を押さえて閉じると片閉じし、印字むらが発生することがあります。
- 前面カバーを閉じる時に指を挟まないように注意してください。
- カッター固定刃及びマニュアルカッターに指を触れないように注意してください。

## (2) プリンタユニットの取り外し方法

前面パネルのプリンタユニット固定ネジ（4箇所）をゆるめて取っ手を引っ張ると、簡単に引き抜くことができます。




図 29. プリンタユニット取り外し方法



### 注意

- ユニットを取り外すときは、必ず装置本体の電源を切って下さい。

## 5-4. TA ユニット （※TA ユニット実装時のみ適用）




図 30. TA ユニット前面パネル

## (1) ユニット取り外し方法

前面パネルの⑤TA ユニット固定ネジ（4箇所）をゆるめて、⑥取っ手を引っ張ると、簡単に引き抜くことができます。

注意：ユニットを取り外すときは、必ず装置本体の電源を切って下さい。



## 6. 機能説明

### 6-1. $\Delta I$ の検知 ( $\Delta I$ 分離機能)

本装置では、電車のノッチオン時などに短時間で段階的に発生する  $\Delta I$  を分離して検出することにより、整定値を低く整定できるようになっています。

図 31 において (A) はき電電流の変化を示し、(B) は一次遅れ積分器 (IC) の出力を示します (従来の FE 型故障選択装置はこの大きさで故障を検知)。マイクロプロセッサ (MPU) によって (B) の電圧を  $t_1$  (ms) 遅らせた電圧 (C) を作り (B) - (C) を求めると、(D) の波形となります。

このように、短時間で段階的に発生する  $\Delta I$  を分離して検知できるため、従来の FE 型故障選択装置に比べて整定値を低くすることができます。整定値を低く整定することで、故障検出可能な領域 (保護範囲) が拡大し、また迅速な故障の検出が可能になります。

図 31 における  $t_1$  は MEFTA-U2-1 型では 100ms となっています。MEFTA-U2-1 型の検出特性を図 40 に掲載しています。




図 31.  $\Delta I$  分離機能

### 6-2. 回生失効時の不要動作防止

列車密度の少ない時間帯において、図 32 のように 13H 回線に回生制動中の電車 A があり、また 12H 回線に電車 A の回生電力を消費する力行中の電車 B がある場合、電車 B がノッチオフすることによって回生電力を消費するものが急に無くなると、電車 A の回生電流が遮断され、同時にき電電圧が上昇することによって回生制動中の電車 A 内の OVR が動作し、さらに OVR に連動された過電圧抑制抵抗が主回路に投入されます。

このときの電流変化は図 33 のようになり、13H 回線においては回生電流遮断による電流変化 ( $\Delta I_1$ ) と過電圧抑制抵抗の投入による電流変化 ( $\Delta I_2$ ) を連続したものとして捉えるため、装置は  $\Delta I_1 + \Delta I_2$  という過大な  $\Delta I$  を検出したものとして不要動作に至ることがあります。

これを防止するため、応答速度の速い電流検出素子 (ホール素子) によって電流の極性を判別させ、回生電流遮断によって生じる負領域での電流変化分 ( $\Delta I_1$ ) をカットします。そうすれば過電圧抑制抵抗の投入によって生じる正領域での電流変化分 ( $\Delta I_2$ ) のみを検出することになるため不要動作が防止されます。

なお、回生車自体が途中で回生制動を中断した場合も回生電流遮断による電流変化 ( $\Delta I_1$ ) が発生しますが、この場合も負領域での電流変化であるため、負領域での電流増加分がカットされます。




図 32. 回生電流




図 33. 回生 OFF 時の電流変化

### 6-3. 常時監視

- (1) WDT  
プログラムが正常に走行しているかを監視します。
- (2) 二重系入力の不一致検知
- (3) 出力の読み返しチェック  
論理出力と実際の出力が一致しているかを監視します。
- (4) クロックチェック  
基準発振器が正常に発振しているかを監視します。
- (5) 電源チェック  
内部電源が正常であることを監視します。
- (6) A/D変換器の健全性確認  
A/D変換器が正常であることを監視します。
- (7) 二重系メモリの不一致検知  
二重化されているメモリ内容が一致しているかを監視します。

### 6-4. 自動点検

本装置は故障選択装置内の制御ユニットに時計機能が内蔵されており、点検時分を整定することによって1日1回の自動点検を行うことができます。

- (1) ROMのチェック  
ROMの内容が変化していないかを点検。
- (2) RAMのチェック  
RAMに書き込みができるかを点検。
- (3) 動作出力信号のチェック  
模擬的に動作する条件をつくり、出力信号の出力状態をチェック。  
ただし、トリップ出力はカット。
- (4) ΔIユニット間のチェック  
セクションデータ信号回路が正常かを点検。
- (5) 同期信号のチェック  
ΔIユニットと制御ユニット間の同期信号が正常かを点検。

### 6-5. 異常時の処理

- (1) ΔIユニット、制御ユニット、TAユニットの各ユニットについて、異常を検出したユニットを使用停止の状態にします。
- (2) 電源部の警報出力端子より警報信号を出力します。
- (3) ΔIユニットの回線異常LED、または制御ユニットのユニット異常LED、制御ユニットの電源異常LED、TAユニットのユニット異常LEDが赤点灯します。

注1. 異常の検出は実装されているユニットのみ対象となります。

## 6-6. 再閉路時感度変更機能

### ■再閉路時感度変更機能について

再閉路時感度変更信号が入力されると検出感度が整定値の 1/2 倍 (整定値 2000A の場合 1000A) に変更されます。

### ■再閉路時感度変更機能の使用方法

装置背面端子の 1S, 2S, 3S, 4S, 5S 端子と DN 端子間に DC100V/110V を入力すると再閉路時感度変更機能が有効になります。1S, 2S, 3S, 4S, 5S の入力端子がそれぞれスロット①, ②, ③, ④, ⑤の  $\Delta I$  ユニットに対応しています。再閉路時感度変更入力端子に DC100V/110V が入力されると  $\Delta I$  ユニットの感度変更中 LED が緑点灯します。

## 6-7. 共用回線切替機能

### ■共用回線切替機能 (Z 切替機能) について

共用回線切替機能は、き電回線 (11H, 12H 等) に共用回線を加えて構成される変電所で使用することができる機能です。本機能は、き電回線のいずれかの回線が共用 (予備) 回線に切り替わっている時に使用します。

ZH 回線 (共用回線) が 11H, 12H, 13H, 14H 回線のいずれかと切り替わる場合、切り替わる対象の回線に応じて整定値とセクション補償回線の設定を変更する必要があります。そのような場合に、本装置の共用回線切替機能を使用すれば、整定値とセクション補償回線の設定を自動で切り替えることができます。

### ■共用回線切替機能の使用方法

共用回線切替機能は、図 34 のようにスロット⑤に共用回線用の  $\Delta I$  ユニットが実装されている場合に使用することができます。共用回線切替信号の入力端子は、故障選択装置の背面端子の 1Z, 2Z, 3Z, 4Z 端子です。共用回線切替信号入力端子 1Z, 2Z, 3Z, 4Z がそれぞれスロット①, ②, ③, ④の  $\Delta I$  ユニットの共用回線切替に対応しています。

図 34 のように 1Z, 2Z, 3Z, 4Z 端子のいずれか 1 端子と DN 端子間に DC100V/110V を入力すると共用回線切替機能が有効になります。切替中は、共用回線 (FZ 回線) の  $\Delta I$  ユニットの下記設定が入力した端子に対応した  $\Delta I$  ユニットの設定に切り替わります。

#### 共用回線切替時に切り替わる設定

(1) 整定値 (2) 最大  $\Delta I$  表示 (3) セクション補償相手回線の設定

設定の切替は DC100V/110V を入力している間、継続します。DC100V/110V 入力なくなると、自動的に切替が終了します。共用回線切替機能使用中は、切替対象となっている  $\Delta I$  ユニットの Z 使用中の LED が緑点灯します。

※共用回線切替が解除された際、切替対象の  $\Delta I$  ユニットは共用回線に表示されていた整定値・最大  $\Delta I$  表示になります。そのため、共用回線切替信号入力中に共用回線の整定値を変更していた場合、その整定値が切替対象の  $\Delta I$  ユニットに反映されます。

### ■共用回線切替機能に関する注意事項

- ・ 共用回線切替信号入力中に装置電源を切らないで下さい。
- ・ 1Z, 2Z, 3Z, 4Z 端子は、同時に 2 箇所以上の端子に DC100V/110V を入力しないで下さい。
- ・ 5Z 端子は不使用端子ですので、DC100V/110V を入力しないで下さい。
- ・ 共用回線切替用の  $\Delta I$  ユニットはスロット①～④に実装しないで下さい。




図 34. 共用回線切替機能

## 6-8. 制御ユニットの各モードについて

制御ユニットは下記 8 種類のモードを選択することができます。

モード表示 LED に現在選択中のモードの LED が緑点灯し、整定値表示 LED にはそのモードの現在値が表示されます。モード選択キーを押すと、モードがひとつずつ順に切り替わります。

表 5. 制御ユニットのモード一覧


|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年            | 現在の年号を西暦 4 桁で表示します。<br>年の整定方法は 5-2. (3) を参照下さい。                                                                                            |
| 月・日          | 現在の月・日を、月(左 2 桁)と日(右 2 桁)で表示します。<br>月・日の整定方法は 5-2. (3) を参照下さい。                                                                             |
| 時・分          | 現在の時刻を、時(左 2 桁)と分(右 2 桁)で表示します(24h 表示)。<br>時・分の整定方法は 5-2. (3) を参照下さい。                                                                      |
| 回線名          | 制御ユニットに整定されている回線名を表示します。<br>回線名の確認方法および整定方法は 5-2. (4) を参照下さい。                                                                              |
| 記録残データ<br>印字 | 制御ユニットに記録されている事故電流波形データの件数を表示します。<br>本モードで変更/決定キーを押すと事故電流波形データを印字することができます。<br>事故波形データの印字方法は 5-2. (1) を参照下さい。<br>※本機能はプリンタユニット実装時のみ使用可能です。 |
| 自動点検         | 自動点検の時刻を、時(左 2 桁)と分(右 2 桁)で表示します。<br>本装置は 1 日に 1 回、指定された時刻に自動点検を実施します。<br>自動点検時刻の整定方法は 5-2. (3) を参照下さい。<br>※点検の詳細については 6-2. を参照下さい。        |
| 手動点検         | 本モードで変更/決定キーを押すことで自動点検と同様の点検を実施することができます。                                                                                                  |
| 整定項目印字       | 本モードで変更/決定キーを押すと $\Delta I$ ユニットと制御ユニットの整定項目を印字することができます。<br>整定項目印字の詳細は 5-2. (2) を参照下さい。<br>※本機能はプリンタユニット実装時のみ使用可能です。                      |

# 6-9. ΔI ユニットによる遮断不能検知機能


直流高速度遮断器が開放状態となつてから、回線電流の絶対値を故障検出用変成器にて検出し、ΔI ユニットにて整定値を超える状態で限時設定値以上継続を確認した場合に、遮断不能状態と判定し検出します。以後は機器状態が閉から開になるまで再検出しません。

表 7. 遮断不能検知機能使用時の入出力一覧

| 入出力 | 端子名                                                                  | 概要                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力  | 54F1, 54F2<br>54F3, 54F4<br>54F5                                     | HSCB 遮断信号入力 [DC100V 入力]<br>(各回線に 1 入力)                                                                                                                            |
|     | TA                                                                   | 遮断不能検知機能 出力選択端子 [DC100V 入力]<br>※TA～DN 間に DC100V 印加で TA ユニットの出力端子を使用<br>(TA <sub>1</sub> , TA <sub>2</sub> , PA <sub>1</sub> , PA <sub>2</sub> , TT1, TT2, L1, L2) |
|     | DN                                                                   | 54F1～54F5, TA 入力の一側端子 [DC100V 入力]                                                                                                                                 |
| 出力  | 1F1～1F2<br>2F1～2F2<br>3F1～3F2<br>4F1～4F2<br>5F1～5F2                  | 表示用出力信号 (遮断不能検知時 接点出力)                                                                                                                                            |
|     | TA <sub>1</sub> ～TA <sub>2</sub><br>PA <sub>1</sub> ～PA <sub>2</sub> | プログラマブルコントローラ用出力信号 (遮断不能検知時 接点出力)                                                                                                                                 |
|     | TT1～TT2                                                              | トリップ用出力信号 (遮断不能検知時 接点出力)                                                                                                                                          |
|     | L1～L2                                                                | 86C セット信号 (遮断不能検知時 接点出力)                                                                                                                                          |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                   |



6-10. 電源部の LED 点灯状態



|    | 1系               |        |      | 制御                 | 2系   |                  |        |
|----|------------------|--------|------|--------------------|------|------------------|--------|
|    | No.1             | No.2   | No.3 | No.4               | No.5 | No.6             | No.7   |
|    | ΔIユニット<br>TAユニット | ΔIユニット | FD   | 制御ユニット<br>プリンタユニット | FD   | ΔIユニット<br>TAユニット | ΔIユニット |
| 上側 | +24V             | +15V   | +15V | +24V               | +15V | +24V             | +15V   |
| 下側 | +5V              | -15V   | -15V | +5V                | -15V | +5V              | -15V   |

図 35. 電源部表示窓の LED 点灯状態

注1. 電源スイッチ「切」後、図 35 における電源部表示窓の No. 4 の上側の LED だけ約 5 秒間点灯したあとに消灯する現象が発生しますが、故障ではありません（他の LED は電源スイッチ「切」と同時に消灯）。

## 7. 保守・点検

### 7-1. 等価試験による動作確認

#### a. 基本動作電流試験

##### (1) 等価試験について

本装置は等価試験により装置の動作感度をチェックすることができます。

故障検出用変成器 (FD) には一次電流と等価な試験コイルを内蔵しており、一次電流 1000A あたり約 1A の直流電流を通電することで等価試験を行うことができます。図 36 に弊社製の簡易試験器 (FT) を使用した場合の等価試験回路を示します。




図 36. 動作試験回路

##### (2) 等価試験の試験手順

- ① 図 36 のように、FT の Ts+・Ts- 端子を FD の Ts+・Ts- 端子に接続し、FT の P, N 端子を DC100V/110V に接続して下さい。
- ② 可変抵抗器 R1, R2 を左に回し FT の内部抵抗値を最大にした状態で、FT のスイッチを投入し、FS の動作を確認して下さい。
- ③ 不動作の場合は R1, R2 を右へ回して抵抗を減らして、再びスイッチを投入して、FS の動作を確認して下さい。
- ④ ③の操作を繰り返して動作限界点を求め、動作時の電流値を電流計 (A) で確認します。この動作電流値が試験成績表に記載の電流値と比較して ±10% 以内ならば装置の動作感度は正常とみなします。



### (3) 等価試験時の注意事項

- ① スwitchの切時間は5秒以上確保して下さい（切時間が短い場合は誤差が発生）。
- ② DC100V/110V 電源は十分に容量が大きい電源を使用して下さい（リップルやレスポンスの大きい電源および内部インピーダンスの大きい電源の場合は誤差が発生）。
- ③ スwitchの投入時間は、簡易試験器に内蔵されている抵抗器の熱的な面から長い時間の通電をさせ、メータの読取りが終わったらすみやかに切して下さい。投入時間は長くても5秒以内とし、切時間は5秒以上確保して下さい。




図 37. 試験器操作時のスイッチ入切サイクル

### b. 回生失効時の不動作確認試験

#### (1) 試験方法

本試験は、回生失効時の不動作確認を行う方法で、FD の試験コイルに回生電流と等価な電流（逆電流）を流しておき、この電流を遮断させることによって行います。

図 38 は本試験における試験回路を示します。図 36 と同じですが、試験電流の極性が逆になります。




図 38. 回生失効時の不動作確認試験回路

#### (2) 試験手順

- ① 図 38 のように装置を接続し、FS の整定値を 2000A に設定して下さい。
- ② 簡易試験器 (FT) のスイッチを投入し、可変抵抗器 R1, R2 を操作して試験コイルに流す電流を 2.2A（一次電流約 2200A に相当）に調整して下さい。
- ③ 2.2A の電流を約 2 秒間通電後にスイッチを切り、そのとき装置が動作しないことを確認して下さい。装置の回生失効時の不要動作防止機能が正常な場合、装置は動作しません。

### c. セクション補償試験

- ① 図 39 のように装置を接続して下さい（セクション補償用 FD の試験端子の極性を逆に接続することに注意）
- ② 「a. の等価試験の試験方法」に準じて動作試験を行って下さい。この場合の動作値は、a. の試験結果の約 2 倍の電流値であれば装置は正常です。なおセクション補償率は、次の計算によって求めます。

$$\text{セクション補償率} = \left( 1 - \frac{\text{基本動作電流試験の動作電流値}}{\text{セクション補償時の動作電流値}} \right) \times 100 (\%)$$




図 39. セクション補償試験回路

## 7-2. 点検周期

本装置は自己監視機能を備えておりますので、基本的にはメンテナンスフリーになっておりますが、装置自体が保護装置という重要性を考慮しますと、等価試験による動作確認を定期的  
に実施することをお勧めします。点検は2年に1回(定期検査時等)の周期で実施して下さい。

## 7-3. 製品寿命

製品寿命として設計での期待値は20年ですが、フォトカプラ等使用パーツによっては寿命の短いものもあります(表7に短寿命部品を記載しております)。10年間に一度オーバーホールされることをお勧めします。オーバーホールはプリント基板単位の入れ替えになります。Δ I ユニット・制御ユニット・TA ユニット・プリンタユニットはユニット単位の入れ替えになります。

表 7. オーバーホール対象部品一覧

| 製品                               |                     | 基板                            |    | 交換対象部品       |    |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----|--------------|----|
| 機器名称(型式)                         | 構成品                 | 基板名または部品名<br>(□=空白またはアルファベット) | 数量 | 部品名          | 数量 |
| 故障選択装置<br>(MEFTA-U2-1)           | Δ I ユニット            | 演算回路 (0-0C-60□)               | 1  | フォトカプラ       | 7  |
|                                  |                     |                               |    | EEPROM       | 1  |
|                                  |                     | 出力回路 (0-0P-61□)               | 1  | フォトカプラ       | 10 |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 2  |
|                                  | 制御ユニット              | 演算回路 1 (0-0C-36□)             | 1  | フォトカプラ       | 46 |
|                                  |                     | 演算回路 2 (0-0C-50□)             | 1  | スーパーキャパシタ    | 1  |
|                                  |                     |                               |    | EEPROM       | 1  |
|                                  |                     | 出力回路 (0-0P-48□)               | 1  | フォトカプラ       | 6  |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 1  |
|                                  |                     | TA ユニット<br>(オプション)            | 1  | フォトカプラ       | 5  |
|                                  |                     |                               | 1  | EEPROM       | 1  |
|                                  |                     |                               |    | フォトカプラ       | 5  |
|                                  |                     |                               | 1  | フォトモスリレー     | 2  |
|                                  | プリンタユニット<br>(オプション) | インタフェイス回路<br>(0-C1F-56□)      | 1  | フォトカプラ       | 5  |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 2  |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 2  |
| 電源部<br>(SF-3T2 / SF-3Y2 / SF-32) |                     | 24V 5V 回路 1 (M2-S-116□)       | 2  | DC/DC コンバーター | 2  |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 9  |
|                                  |                     | 24V 5V 回路 2 (M2-S-117□)       | 1  | 電解コンデンサ      | 3  |
|                                  |                     |                               |    | DC/DC コンバーター | 2  |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 9  |
|                                  |                     | +15V -15V 回路 (M2-S-119□)      | 4  | 電解コンデンサ      | 2  |
|                                  |                     |                               |    | DC/DC コンバーター | 2  |
|                                  |                     |                               |    | フォトモスリレー     | 9  |

#### 7-4. プリンタユニットで印字できない場合

プリンタ印字できないときには、印字操作後 数秒間「POWER LED」「ERROR LED」「PAPER END LED」「プリンタ異常 LED」がそれぞれ点灯・点滅・消灯表示します。

エラー時のそれぞれの点灯・点滅・消灯の状態は表 8 のとおりです。

表 8. プリンタエラー時の状態

| 状態                 | POWER LED<br>(緑) | ERROR LED<br>(赤) | PAPER LED<br>(橙) | プリンタ異常<br>LED (赤) | 対処処理 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| ペーパーエンド            | 点灯               | 点灯               | 点灯               | 点滅                | ※1   |
| 前面カバーオープン<br>(待機時) | 点灯               | 点灯               | 点灯               | 点滅                | ※2   |
| 前面カバーオープン<br>(印字中) | 点灯               | 点灯               | 消灯               | 消灯                | ※2   |
| ヘッドオーバーヒートエラー      | 点灯               | 点滅               | 消灯               | 消灯                | ※3   |
| カッターロックエラー         | 点灯               | 点滅               | 消灯               | 消灯                | ※3   |
| 低電圧エラー             | 点灯               | 点滅               | 消灯               | 消灯                | ※3   |

##### ※1. ペーパーエンド

記録紙がありません。新しい記録紙を給紙してください。

##### ※2. 前面カバーオープン

印字中は、絶対に前面カバーを開けないでください。万が一開けてしまった場合、ERROR LED が点灯します。用紙を確認して、必ず数 cm プリンタの外に真っ直ぐ引き出してから前面カバーを閉めて下さい。印字が再開されます。

##### ※3. その他のエラー

表中※3 の LED 点灯状態になった場合、ヘッドオーバーヒートエラー、カッターロックエラー、低電圧エラーの可能性があります。以下にそれぞれのエラーの症状と対処法を記載します。

###### ■ヘッドオーバーヒートエラー

濃い印字、黒い部分の多い印字を続けると、サーマルヘッドの温度が上がります。一定の温度を超えると、印字を停止し、ヘッドの温度が下がるのを待ちます。この時、ERROR LED が点滅します。温度が下がると自動的に印字を再開します。

###### ■カッターロックエラー

紙詰まりでカッターの刃が動かなくなった場合、ERROR LED が点滅します。5-3. (1) プリンタ記録紙の交換方法を参考に紙詰まりを直してください。それでも刃が動かず、カバーが開かない場合は、弊社営業までご連絡ください。

###### ■低電圧エラー

プリンタ用電源の電圧が低下すると、プリンタ起動直後や印字中にプリンタが停止します。この症状が出た場合は弊社営業までご連絡ください。

## 7-5. 保全マニュアル（ユニットタイプ MEFTA 型）

### 7-5-1. 巡回点検時における確認事項および異常時の処理

#### a. パネル面表示灯の確認

巡回点検時、装置の LED 点灯状態が表 9 の正常時の状態であれば、装置は正常です。

装置の LED 点灯状態が、いずれか 1 箇所でも表 9 の異常時の点灯状態であれば、装置は異常状態です。

b. の一次対応および処置を行って下さい。

表 10 に LED の点灯状態と不具合内容の詳細を掲載しています。

表 9. 正常時の LED 点灯状態と異常時の LED 点灯状態

| ユニット    | LED      | 正常時の点灯状態             | 異常時の点灯状態   | 一次対応および<br>処置 |
|---------|----------|----------------------|------------|---------------|
| ΔI ユニット | 回線異常     | 消灯                   | 赤点灯        | P. 42, 43     |
|         | RUN      | 緑点灯                  | 消灯         |               |
|         | 最大 ΔI 表示 | 「10~40」または消灯         | 「Fd」または「コ」 |               |
|         | 整定値      | 「10~40」<br>または「- -」  | 「uF」または消灯  |               |
| TA ユニット | RUN      | 緑点灯                  | 消灯         | P. 44         |
|         | ユニット異常   | 消灯                   | 赤点灯        |               |
| 制御ユニット  | RUN      | 緑点灯                  | 消灯         | P. 45         |
|         | ユニット異常   | 消灯                   | 赤点灯        |               |
|         | 電源異常     | 消灯                   | 赤点灯        |               |
| 電源部     | 表示窓 LED  | 全 LED 点灯<br>(全 14 個) | 消灯 LED 有り  | P. 46         |

表 10. LED の点灯状態と不具合内容





| ΔIユニット |                  |                   | TA<br>ユニット | 制御ユニット |      | 電源部              | 不具合箇所                        | 不具合内容                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 一次対応   |
|--------|------------------|-------------------|------------|--------|------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 回線異常   | 最大ΔI表示           | 整定値               | ユニット異常     | ユニット異常 | 電源異常 | 表示窓LED           | 不具合箇所                        | 検知内容                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |
| 消灯     | 「10～40」<br>または消灯 | 「10～40」<br>または「―」 | 消灯         | 消灯     | 消灯   | 全LED点灯<br>(全14個) | なし(正常)                       | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | なし     |
| 赤点灯    | 消灯               | 消灯                | 消灯         | 消灯     | 消灯   | 全LED点灯<br>(全14個) | ΔIユニット                       | ①WDTによるCPU動作の確認<br>②ROMデータのサムチェックによる確認<br>③RAMの動作確認(データを読み書きできるか確認)<br>④デジタル入力(S回路)の二重系回路で不一致がないか確認<br>⑤トリップ出力の読み返しによる確認<br>⑥A/D変換器の精度確認<br>⑦ΔIユニット間の通信を確認                                                                                                                         |  | 詳細.P42 |
| 赤点灯    | 「コ」              | 消灯                |            |        |      |                  |                              | ⑧EEPROM書込データの確認                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |
| 消灯     | 「10～40」<br>または消灯 | 「uF」              |            |        |      |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |
| 赤点灯    | 「Fd」             | 消灯                | 消灯         | 消灯     | 消灯   | 全LED点灯<br>(全14個) | FD<br>[外部配線含む]<br><br>ΔIユニット | ①FDまたはHCTのコイル出力によるΔIとホール出力によるΔIに75%以上の差があるか確認。<br>②520A以上のΔI発生時に確認。内部カウンタ値が連続3回で異常発生)<br>③FDまたはHCTのホール出力が+5000A以上の状態が長期継続か確認。<br>(内部カウンタ値が1時間以上で異常発生)<br>④FDまたはHCTのホール出力が-3000A以上の状態が長期継続か確認。<br>(内部カウンタ値が1時間以上で異常発生)<br>⑤FDまたはHCTのホール出力が-520A～+520A以外か確認。<br>(内部カウンタ値が8日間以上で異常発生) |  | 詳細.P43 |
|        |                  |                   | 赤点灯        | 消灯     | 消灯   | 全LED点灯<br>(全14個) | TAユニット                       | ①WDTによるCPU動作の確認。<br>②ROMデータのサムチェックによる確認。<br>③RAMの動作確認(データを読み書きできるか確認)<br>④デジタル入力(S回路)の二重系回路で不一致がないか確認<br>⑤トリップ出力の読み返しによる確認                                                                                                                                                         |  | 詳細.P44 |
| 消灯     | 「10～40」<br>または消灯 | 「10～40」<br>または「―」 | 消灯         | 赤点灯    | 消灯   | 全LED点灯<br>(全14個) | 制御ユニット                       | ①WDTによるCPU動作の確認。<br>②ROMデータのサムチェックによる確認。<br>③RAMの動作確認(データを読み書きできるか確認)<br>④ΔIユニット～制御ユニット間の同期信号を確認                                                                                                                                                                                   |  | 詳細.P45 |
|        |                  |                   | 消灯         | 消灯     | 赤点灯  | 消灯LED有り          | 電源部                          | ①電源基板の出力電圧値確認<br>②電源部の電源スイッチのON/OFF確認                                                                                                                                                                                                                                              |  | 詳細.P46 |

[※1] 一次対応で復帰しなかった場合


FD：故障検出用変成器

b. 異常時の一次対応および処置

(1) Δ I ユニット異常の場合





(2) FD 異常の場合







### (3)TA ユニット異常の場合




#### (4) 制御ユニット異常の場合




制 御 ユ ニ ッ ト


(5) 電源部異常の場合



(注): 弊社へ連絡の際、電源部の差込基板動作表示LEDの消灯箇所も合わせてご連絡下さい。



【SF-3T2型】



【SF-3Y2型 / SF-32型】

|    | 1系               |        |      | 制御                 | 2系   |                  |        |
|----|------------------|--------|------|--------------------|------|------------------|--------|
|    | No.1             | No.2   | No.3 | No.4               | No.5 | No.6             | No.7   |
|    | ΔIユニット<br>TAユニット | ΔIユニット | FD   | 制御ユニット<br>プリンタユニット | FD   | ΔIユニット<br>TAユニット | ΔIユニット |
| 上側 | +24V             | +15V   | +15V | +24V               | +15V | +24V             | +15V   |
| 下側 | +5V              | -15V   | -15V | +5V                | -15V | +5V              | -15V   |

## 7-5-2. アラーム出力時における保全マニュアル

### a. アラーム表示システム

本装置はアラーム機能として「軽故障」と「重故障」の二種類の出力があります。


「軽故障」と「重故障」の違いを表 11 に示します。

表 11. 軽故障と重故障





|     | 装置故障   | き電保護機能 | アラーム表示                     |
|-----|--------|--------|----------------------------|
| 軽故障 | 片系のみ故障 | 保護有効   | 装置故障検出後 20 秒後に C/C にアラーム表示 |
| 重故障 | 両系故障   | 保護無効   | 装置故障検出後 25 秒後に C/C にアラーム表示 |

### b. 軽故障・重故障における故障判別

#### (1) 軽故障表示



## (2) 重故障表示



## 8. 製品仕様

### 8-1. 故障選択装置 (FS)

- (1) 型 式 MEFTA-U2-1 型
- (2) 周囲温度  $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- (3) 周囲湿度 相対湿度 90%以下 (ただし、結露のないこと)
- (4) 制御電源 DC 5V、 $\pm 15\text{V}$ 、24V (電源部より供給)
- (5) 絶縁抵抗および耐電圧

DC100V/110V 回路 A・B・C と 変成器 2 次回路・接地間

: AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10\text{M}\Omega$  以上

変成器 2 次回路 と 接地間

: AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10\text{M}\Omega$  以上

DC100V/110V 回路 A・B と DC100V/110V 回路 C 間 (絶縁された回路相互間)

: AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10\text{M}\Omega$  以上

下記端子をそれぞれ

DC100V/110V 回路 A、DC100V/110V 回路 B、DC100V/110V 回路 C、変成器 2 次回路、接地とする

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC100V/110V 回路 A | 1T1, 1T2, 1P1, 1P2, 2T1, 2T2, 2P1, 2P2, 3T1, 3T2, 3P1, 3P2 端子<br>4T1, 4T2, 4P1, 4P2, 5T1, 5T2, 5P1, 5P2 端子                                                                                                               |
| DC100V/110V 回路 B | TT1, TT2, L1, L2, TA <sub>1</sub> , TA <sub>2</sub> , PA <sub>1</sub> , PA <sub>2</sub> 端子                                                                                                                               |
| DC100V/110V 回路 C | 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, TA, DN 端子<br>PC, PL, PH, SG, CNT 端子<br>1F1, 1F2, 2F1, 2F2, 3F1, 3F2, 4F1F, 4F2, 5F1, 5F2 端子<br>54F1, 54F2, 54F3, 54F4, 54F5 端子                                                   |
| 変成器 2 次回路        | 1K1, 2K1, 3K1, 4K1, 5K1, 1K2, 2K2, 3K2, 4K2, 5K2 端子<br>1L1, 2L1, 3L1, 4L1, 5L1, 1L2, 2L2, 3L2, 4L2, 5L2 端子<br>1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 1+2, 2+2, 3+2, 4+2, 5+2 端子<br>1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 端子 |
| 接地               | G 端子                                                                                                                                                                                                                     |

※絶縁抵抗および耐電圧試験時は P18. 4-5 節もあわせてご確認ください。

#### 8-1-1 $\Delta I$ ユニット

##### 1-1-1 $\Delta I$ 検出機能

- (1) 定格電流 4000A
- (2) 整定電流 1000A～4000A の 200A 分割
- (3) 出力ロック機能 出力ロックの整定値「ー」を選択した場合、トリップ用出力・プログラマブルコントローラ用出力をカットする。
- (4) 最大  $\Delta I$  表示 10～40 (1000A～4000A 相当) で表示し、表示クリア押ボタン SW にてリセット。
- (5) 精 度 基本特性は図 40 の通りとし、各整定値の検出裕度は  $\alpha = 50 \pm 5$  において  $\pm 2.5\%$  以内
- (6) 動作時間 整定値の 300%  $\Delta I$  を通電した場合、 $\Delta I$  通電開始から出力されるまでの時間は 35ms 以内。ただし、 $\alpha = 50 \pm 5$
- (7) ベース電流特性 定格電流値の正領域ベース電流がある場合、基本特性との裕度は  $\pm 6.5\%$  以内とする。

- (8) 回生失効特性 回生失効が発生した場合、負領域での電流増加分をカットすることによって不要動作を防止する。
- (9)  $\Delta I$  の分離機能 現在の $\Delta I$ と100ms前の値を比較し、増加分を検出する。
- (10) セクション補償率  $di/dt$  ( $t=0$ )  $100 \pm 10 \text{ kA/s}$  の $\Delta I$  通電においてセクション補償率は $50\% \pm 10\%$ とする。
- (11) 過渡特性 高速度しゃ断器が事故電流を自動しゃ断した場合(通電時間約20ms)でも、電流値が整定値を超えたときは遅滞なく動作すること。
- (12) トリップ用出力 (1T1, 1T2 端子, 2T1, 2T2 端子, 3T1, 3T2 端子, 4T1, 4T2 端子, 5T1, 5T2 端子)  
各 1a 接点 メーク時間  $500 \text{ ms} \pm 50 \text{ ms}$   
開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (L/R=200/1000s)  
通電容量 5.0A
- (13) プログラマブルコントローラ用出力 (1P1, 1P2 端子, 2P1, 2P2 端子, 3P1, 3P2 端子, 4P1, 4P2 端子, 5P1, 5P2 端子)  
各 1a 接点 メーク時間  $500 \text{ ms} \pm 50 \text{ ms}$   
開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (L/R=200/1000s)  
通電容量 2.0A
- (15) 時 定 数 故障検出用変成器の2次回路 1ms 以下  
積分回路  $750 \text{ ms} \pm 50 \text{ ms}$
- (16) 再閉路時の感度変更 感度変更信号により検出感度を整定値の1/2(整定値2000Aなら1000A)に変更する。
- (17) 共用回線 共用回線切替信号(Z入力)を受けた場合は次の切替を行うものとする。  
・切替中の当該回線としてセクション補償を行う。  
・動作整定値を切替中当該回線の整定に変更する。

#### 1-1-2 遮断不能検知機能

- (1) 検出機能 54F 開放時のき電電流を測定し、54F 開放および電流有りの条件で検出
- (2) 製定電流 200A
- (3) 限時設定 500ms (定限時)
- (4) 精 度  $200 \text{ A} \pm 150 \text{ A}$
- (5) 動作表示 最大  $\Delta I$  表示部分に「[]」を表示  
表示クリア押ボタン SW にてリセット
- (6) 出力ロック機能 出力ロックの整定値「—」を選択した場合、トリップ用出力・プログラマブルコントローラ用出力をカットする。
- (7) 表示用出力 (1F1, 1F2, 2F1, 2F2, 3F1, 3F2, 4F1, 4F2, 5F1, 5F2 端子)  
各 1a 接点 メーク時間  $500 \text{ ms} \pm 50 \text{ ms}$  ※検出中は信号継続出力  
開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (L/R=200/1000s)  
通電容量 2.0A
- (8) トリップ用出力 (TA ユニット TT1, TT2 端子)  
1a 接点 メーク時間  $500 \text{ ms} \pm 50 \text{ ms}$  ※検出中は信号継続出力  
開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (L/R=200/1000s)  
通電容量 5.0A

#### 1-1-3 共通

- (1) 過電流強度 20000A 0.1 秒

### 8-1-2 制御・プリンタユニット

#### (1) 事故電流波形記録 10 現象分記録

※プリンタユニット実装時、事故電流波形のプリントアウトが可能。

プリンタユニット実装の有無については、ユニット部詳細図を参照。

### 8-1-3 TAユニット

#### (1) トリップ用出力 (TT1, TT2 端子)

1a 接点 メーク時間 500ms±50ms (ただし、入力継続中は出力も継続)

閉路容量 DC 100V/110V 5.0A (L/R≥5ms)

開路容量 DC 100V/110V 0.5A (L/R=100ms)

通電容量 5.0A

#### (2) プログラマブルコントローラ用出力 (TA<sub>1</sub>, TA<sub>2</sub> 端子, PA<sub>1</sub>, PA<sub>2</sub> 端子)

各 1a 接点 (3 出力) メーク時間 500ms±50ms (ただし、入力継続中は出力も継続)

開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (抵抗負荷)

通電容量 2.0A

#### (3) 86Cセット出力 (L1, L2 端子)

1a 接点 メーク時間 500ms±50ms (ただし、入力継続中は出力も継続)

開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (L/R=20/1000s)

通電容量 2.0A



## 8-2. 故障検出用変成器 (FD)

### 8-2-1 仕様一般

- (1) 型 式                      DF-10 型
- (2) 制御電源                DC  $\pm 15V$  (電源部より供給)
- (3) 周囲温度                 $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$

### 8-2-2 故障検出用変成器機能

- (1) 故障検出定格            DC 4000A
- (2) 試験コイル              DC 1.0A にて約 1kA の  $\Delta I$  に相当 (実測値は成績書に記載)
- (3) 許容一次電流突進率       $di/dt$  10kA/ms ( $1 \times 10^7 A/s$ ) [許容時間 10ms 以内]

### 8-2-3 絶縁抵抗および耐電圧

- 一次貫通穴 と 端子一括・接地 (取付金具) 間                      : AC 5500V 1 分間、DC 1000V で  $50M\Omega$  以上
- 端子一括 と 接地 (取付金具) 間                                      : AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10M\Omega$  以上
- $T_{s+}$ ,  $T_{s-}$  端子 と 他端子一括・接地 (取付金具) 間                : AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10M\Omega$  以上
- K1, L1, K2, L2 端子 と 他端子一括・接地 (取付金具) 間        : AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10M\Omega$  以上

## 8-3. 電源部 (PWB)

- (1) 型 式                      SF-3T2 型 / SF-3Y2 型 / SF-32 型
- (2) 周囲温度                 $-10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$
- (3) 周囲湿度                相対湿度 90%以下 (ただし、結露のないこと)
- (4) 制御電源                DC 100V/110V (変動範囲 DC80V $\sim$ 143V)  
プリンタ未使用時 100W 以下   プリンタ使用時 180W 以下
- (5) 警報出力                重故障 1a 接点   メーク時間は故障継続中  
軽故障 1a 接点   メーク時間は故障継続中  
開閉容量 DC 100V/110V 0.2A (抵抗負荷)  
通電容量 0.2A
- (6) 警報出力条件           重故障 : 故障発生時に  $\Delta I$  検出機能が動作しない時に出力  
軽故障 : 故障発生時に  $\Delta I$  検出機能が動作する時に出力
- (7) 絶縁抵抗および耐電圧

端子一括 と 接地間 (ただし、ZG 端子は除く)

: AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10M\Omega$  以上


P, N, PC, PL, PH, SG, CNT 端子 と 他端子一括・接地間 (ただし、ZG 端子は除く)

: AC 2000V 1 分間、DC 500V で  $10M\Omega$  以上

注) : 本電源部は雷サージ対策を施してあるため、絶縁抵抗測定および耐電圧試験を行う場合は ZG 端子 $\sim$ G 端子間の短絡バーを外し、G 端子のみを接地側として下さい。

※絶縁抵抗および耐電圧試験時は P17. 4-4 節もあわせてご確認ください。

# 9. 接続図・ブロック図・寸法図



突進率  $[di/dt]$  (kA/sec)

図 40 基本特性 (MEFTA-U2-1 型)





図41(1) 故障検出用変成器 (FD) を使用した場合の総合接続図





型式 : DF-10 型

図 43 故障検出用変成器 (FD) ブロック図




図 44 電源部 (PWB) ブロック図




図 45 故障選択装置 (FS) 寸法図






図 46 故障選択装置 (FS) ユニット部詳細図 (MEFTA-U2-1 型)







型式：DF-10

図 47 (1) 故障検出用変成器 寸法図







型式：DF-10

図 47 (2) 故障検出用変成器 寸法図



型式 : SF-3T2、SF-3ST2、  
SF-3ST2-NZ  
質量 : 約11kg

図 48(1) 電源部 (PWB) SF-3T2 寸法図



型式 : SF-3Y2  
SF-3S12  
質量 : 約 10kg

図 48 (2) 電源部 (PWB) SF-3Y2 寸法図





図 48 (3) 電源部 (PWB) SF-3Y2 取付金具 寸法図



型式:SF-32、SF-3S2  
質量:約10kg

図 48 (4) 電源部 (PWB) SF-32 寸法図

